



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
00007-2019-0010



РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ

На основание и в срока по чл. 180, ал. 2 от ЗОП, в отговор на постъпило запитване с вх. № 26.00-531/15.05.2019 г. във връзка с обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 2” по проект № BG16RFOP001-2.002-0020 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра“, представяме следните разяснения:

ВЪПРОС

В прикачения образец – Количествено-стойностна сметка за обект: многофамилна жилищна сграда, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 2, в позиция № 2 „Доставка, монтаж и дюбелиране на топлоизолация EPS, $\delta=10$ см с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,033$ W/mK по външни стени и цокъл“, посоченият коефициент на EPS е $\lambda \leq 0,033$ W/mK.

В прикачения образец – Техническа спецификация, посоченият коефициент на топлопроводимост на EPS е $\lambda \leq 0,035$ W/mK.

В тази връзка, моля да уточните кой от двата коефициента да считаме за правилен – съгласно КСС ($\lambda \leq 0,033$ W/mK) или съгласно Техническа спецификация ($\lambda \leq 0,035$ W/mK)?

ОТГОВОР

Участниците следва да се съобразят с параметрите за топлоизолация, посочени за **конкретния обект**, т.е. в Количествената сметка, предоставена във формат „Excel“, изброени и в края на Техническата спецификация „**Видове работи включени в предмета на поръчката**“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

САШО ИВАНОВ

Зам.-кмет на Община Мездра